水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　1 地区名　上水道　大塚地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10														
	検査項目数			9項目	49項目														
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0														
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	≦0.003														
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01														
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02	－	≦0.02														
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	≦0.04														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	≦0.01														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.06														
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08														
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1														
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002														
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005														
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001														
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001														
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	＜0.06														
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002														
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.012														
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.008														
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001														
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.015														
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.008														
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003														
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001														
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008														
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.002														
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.01														
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03														
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01														
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.2														
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001														
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.8	7.2														
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	17														
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	43														
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02														
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002														
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.5														
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.2														
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし														
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし														
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5														
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1														
	残留塩素			0.4	0.4														
	室　　温			15.1	19.8														
	水　　温			12.4	16.3														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　2　**地区名　上水道　玉庭地区**

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10														
	検査項目数			9項目	49項目														
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0														
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	＜0.0003														
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	＜0.00005														
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	＜0.002														
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	＜0.004														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.08														
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08														
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1														
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002														
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005														
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001														
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001														
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	0.09														
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002														
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.014														
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009														
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001														
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.017														
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.010														
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003														
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001														
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008														
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.003														
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.02														
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03														
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01														
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.5														
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001														
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.7	7.5														
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	18														
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	45														
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02														
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002														
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.4														
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.3														
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし														
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし														
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5														
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1														
	残留塩素			0.5	0.6														
	室　　温			14.3	17.3														
	水　　温			11.2	17.7														

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　3　　地区名 吉島地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値														回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目	51項目	9項目	9項目	49項目	9項目	9項目	49項目	9項目					
1	一般細菌	毎月検査	≦100	－	－															
2	大腸菌	毎月検査	不検出	－	－															
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	－															
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	－															
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－															
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－															
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－															
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	－															
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	－															
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	－															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	－															
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	－															
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	－															
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	－															
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	－															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	－															
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	－															
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	－															
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	－															
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	－															
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	－															
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	－															
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	－															
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	－															
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	－															
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	－															
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	－															
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	－															
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	－															
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	－															
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	－															
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	－															
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	－															
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	－															
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	－															
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	－															
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	－															
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	－	－															
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	－															
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	－															
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	－															
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－															
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－															
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	－															
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	－															
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	－	－															
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	－	－															
48	味	毎月検査	異常でない	－	－															
49	臭気	毎月検査	異常でない	－	－															
50	色度	毎月検査	≦5°	－	－															
51	濁度	毎月検査	≦2°	－	－															
	残留塩素			－	－															
	室　　温			－	－															
	水　　温			－	－															

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　川西町上水道平均【参考】

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10														
	検査項目数			9項目	49項目														
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0														
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出														
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	＜0.0003														
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	＜0.00005														
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	＜0.002														
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	＜0.004														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.07														
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08														
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1														
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002														
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005														
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001														
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001														
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	＜0.075														
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002														
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.013														
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009														
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001														
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001														
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.016														
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009														
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003														
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001														
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008														
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.003														
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.02														
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03														
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01														
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.4														
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001														
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.8	7.4														
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	18														
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	44														
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02														
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－														
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002														
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005														
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.5														
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.3														
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし														
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし														
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5														
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1														
	残留塩素			0.5	0.5														
	室　　温			14.7	18.6														
	水　　温			11.8	17.0														