水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　1 地区名　上水道 大塚地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10	6/7	7/5												
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目												
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0	0	0												
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	≦0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	≦0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	≦0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.02	－	≦0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	≦0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	≦0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.06	－	－												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1	－	－												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002	－	－												
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001	－	－												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001	－	－												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	＜0.06	－	－												
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.012	－	－												
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.008	－	－												
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001	－	－												
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.015	－	－												
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.008	－	－												
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003	－	－												
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001	－	－												
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008	－	－												
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.002	－	－												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.01	－	－												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03	－	－												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01	－	－												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.2	－	－												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001	－	－												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.8	7.2	7.2	8.2												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	17	－	－												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	43	－	－												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02	－	－												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005	－	－												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.5	0.6	0.6												
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.0												
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5												
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1												
	残留塩素			0.4	0.4	0.44	0.4												
	室　　温			15.1	19.8	23.4	27.1												
	水　　温			12.4	16.3	19.0	23.4												

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　2　地区名　上水道　玉庭地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10	6/7	7/5												
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目												
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0	0	0												
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	＜0.0003	－	－												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	＜0.00005	－	－												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	＜0.002	－	－												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	＜0.004	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.08	－	－												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1	－	－												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002	－	－												
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001	－	－												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001	－	－												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	0.09	－	－												
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.014	－	－												
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009	－	－												
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001	－	－												
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.017	－	－												
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.010	－	－												
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003	－	－												
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001	－	－												
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008	－	－												
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.003	－	－												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.02	－	－												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03	－	－												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01	－	－												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.5	－	－												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001	－	－												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.7	7.5	7.6	8.3												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	18	－	－												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	45	－	－												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02	－	－												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005	－	－												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.4	0.6	0.7												
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.1	7.3	7.3	7.1												
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5												
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1												
	残留塩素			0.5	0.6	0.5	0.6												
	室　　温			14.3	17.3	22.5	27.0												
	水　　温			11.2	17.7	18.8	22.4												

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　　3　　地区名 吉島地区

No	項　目　名	区　分	水質基準値													回数	最高	最低	平均
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目												
1	一般細菌	毎月検査	≦100	－	－	－	－												
2	大腸菌	毎月検査	不検出	－	－	－	－												
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	－	－	－												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	－	－	－												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	－	－	－												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	－	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	－	－	－												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	－	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	－	－	－												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	－	－	－												
15	1，4－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	－	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	－	－	－												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	－	－	－												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	－	－	－												
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	－	－	－												
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	－	－	－												
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	－	－	－												
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	－	－	－												
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	－	－	－												
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	－	－	－												
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	－	－	－												
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	－	－	－												
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	－	－	－												
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	－	－	－												
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	－	－	－												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	－	－	－												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	－	－	－												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	－	－	－												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	－	－	－												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	－	－	－												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	－	－	－	－												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	－	－	－												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	－	－	－												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	－	－	－												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
43	2－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	－	－	－												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	－	－	－												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	－	－	－	－												
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	－	－	－	－												
48	味	毎月検査	異常でない	－	－	－	－												
49	臭気	毎月検査	異常でない	－	－	－	－												
50	色度	毎月検査	≦5°	－	－	－	－												
51	濁度	毎月検査	≦2°	－	－	－	－												
	残留塩素			－	－	－	－												
	室　　温			－	－	－	－												
	水　　温			－	－	－	－												

水 質 試 験 結 果 一 覧　　令和6年度　**川西町上水道平均【参考】**

No	項　目　名	区　分	水質基準値	4/15	5/10	6/7	7/5												
	検査項目数			9項目	49項目	9項目	9項目												
1	一般細菌	毎月検査	≦100	0	0	0	0												
2	大腸菌	毎月検査	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出												
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	≦0.003	－	＜0.0003	－	－												
4	水銀及びその化合物	健康関連	≦0.0005	－	＜0.00005	－	－												
5	セレン及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
6	鉛及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
8	六価クロム化合物	健康関連	≦0.05	－	＜0.002	－	－												
9	亜硝酸態窒素	健康関連	≦0.04	－	＜0.004	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	≦10	－	0.07	－	－												
12	フッ素及びその化合物	健康関連	≦0.8	－	＜0.08	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	≦1	－	＜0.1	－	－												
14	四塩化炭素	健康関連	≦0.002	－	＜0.0002	－	－												
15	１，４－ジオキサン	健康関連	≦0.05	－	＜0.005	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	≦0.04	－	＜0.001	－	－												
17	ジクロロメタン	健康関連	≦0.02	－	＜0.001	－	－												
18	テトラクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
19	トリクロロエチレン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
20	ベンゼン	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
21	塩素酸	健康関連	≦0.6	－	＜0.075	－	－												
22	クロロ酢酸	健康関連	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
23	クロロホルム	健康関連	≦0.06	－	0.013	－	－												
24	ジクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009	－	－												
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	≦0.1	－	＜0.001	－	－												
26	臭素酸	健康関連	≦0.01	－	＜0.001	－	－												
27	総トリハロメタン	健康関連	≦0.1	－	0.016	－	－												
28	トリクロロ酢酸	健康関連	≦0.03	－	0.009	－	－												
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	≦0.03	－	0.003	－	－												
30	ブロモホルム	健康関連	≦0.09	－	＜0.001	－	－												
31	ホルムアルデヒド	健康関連	≦0.08	－	＜0.008	－	－												
32	亜鉛及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	0.003	－	－												
33	アルミニウム及びその化合物	水道水の性状	≦0.2	－	0.02	－	－												
34	鉄及びその化合物	水道水の性状	≦0.3	－	＜0.03	－	－												
35	銅及びその化合物	水道水の性状	≦1	－	＜0.01	－	－												
36	ナトリウム及びその化合物	水道水の性状	≦200	－	6.4	－	－												
37	マンガン及びその化合物	水道水の性状	≦0.05	－	＜0.001	－	－												
38	塩化物イオン	毎月検査	≦200	8.8	7.4	7.4	8.3												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	水道水の性状	≦300	－	18	－	－												
40	蒸発残留物	水道水の性状	≦500	－	44	－	－												
41	陰イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.2	－	＜0.02	－	－												
42	ジェオスミン	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
43	２－メチルイソボルネオール	水道水の性状	≦0.00001	－	－	－	－												
44	非イオン界面活性剤	水道水の性状	≦0.02	－	＜0.002	－	－												
45	フェノール類	水道水の性状	≦0.005	－	＜0.0005	－	－												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	毎月検査	≦3	0.4	0.5	0.6	0.7												
47	pH値	毎月検査	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.1												
48	味	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
49	臭気	毎月検査	異常でない	なし	なし	なし	なし												
50	色度	毎月検査	≦5°	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5												
51	濁度	毎月検査	≦2°	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1												
	残留塩素			0.5	0.5	0.5	0.5												
	室　　温			14.7	18.6	23.0	27.1												
	水　　温			11.8	17.0	18.9	22.9												