

川西町新庁舎整備建設工事一般競争入札（条件付）設計図書に関する質問及び回答一覧

No.	棟種類	資料	ページ (図面) 番号	区分	質問	回答
1	基礎				各土工事の根伐積算数量が設計内訳書より多くなります。積算基準高が設計G.Lと異なる場合はご指示ください。	A-17配置図中の現場盤高（造成）を積算基準高とします。
2	基礎	構造図	S-09	構造	庁舎～車庫エネルギー棟間にトレンチピット（ボックスカルバート）との記載がありますが、二次製品と考えてよろしいでしょうか。その場合はどの工種に含めればよろしいでしょうか。	二次製品です。工種は設計書p164のとおり、既製コンクリート工となります。
3	基礎	構造図	S-09	構造	基礎伏図にトレンチピットに記載がありますが、設計書には記載ありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途工事ではありません。設計書p164のとおり、既製コンクリート工となります。
4	庁舎	設計書 意匠図	82頁 A-19	建築	設計内訳書タイル工事にて、磁器質床タイル300角と有りますが、復元屋：セラミックタイルBST材が600角のみとなっております。積算は600角でよろしいでしょうか。	300角とし、A-07仕様書（5）11章タイル工事に準じます。
5	庁舎	設計書 意匠図	82頁 A-19	建築	床磁器質タイルについて、（復元屋）セラミックタイルは600角となります。300角同等品と考えてよろしいでしょうか。	回答NO.4に同じ。
6	庁舎	設計書	114頁	建築	飛散防止フィルム貼とありますが、片面貼と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	庁舎	設計書	117頁	建築	設計内訳書の塗装工事、壁EP下地塗装クロス共と有りますが、ジョイント部塗装用クロス貼と全面寒冷紗貼のどちらでしょうか。	全面塗装クロス貼です。
8	庁舎	設計書	117頁	建築	塗装工事で壁EP下地塗装クロス共とありますが、ジョイント部のみと考えてよろしいでしょうか。	全面塗装クロス貼です。
9	庁舎	設計書	117頁	建築	設計内訳書の塗装工事、天井EP部は化粧板貼仕上となるので目地処理は無しでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	庁舎	設計書 意匠図	92頁 A-9、 19	建築	外壁コンクリート面仕上で、仕上表及び設計内訳書では複層塗材RE、特記仕様では防水形複層塗材REと記載されております。どちらの仕様かご指示ください。	仕上表及び設計内訳書にある、複層塗材REです。
11	庁舎	電気 設備図	E-21、 29	電気	盤図及び幹線系統図にL-0-1、L-0-2の電灯盤がありますが、配線図及び内訳書に記載がありません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	別途工事となり、外構工事の外灯工事に含まれます。

No.	棟種類	資料	ページ (図面) 番号	区分	質問	回答
12	庁舎	設計書 電気 設備図	242頁 E-30	電気	幹線設備ケーブルリストには、CET60° やCET14°の分岐がありますが、内訳書 にはケーブル分岐接続材の記載が有りませ ん。項目を追加してもよろしいでしょうか。	E-030 幹線設備ケーブルリストを正としま す。
13	庁舎	設計書	262頁	電気	監視カメラ設備は内訳数量が有りますが、別 途工事の表記が有ります。機器及び配線配管 は全て別途工事でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	庁舎	電気 設備図	E-83 ~104	電気	議場他設備の機器類が内訳数量に有りませ ん。別途工事でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	庁舎	電気 設備図	E-116 ~120	電気	機械警備、入退管理設備の内訳が有りませ ん。別途工事でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	駐車場	電気 設備図	E-125	電気	街路灯のハンドホール6基が、2. 構内配電 線路内の電話設備に入っていますが、図面上 もう1基確認出来るため追加してよろしいで しょうか。	図面上の1基については、外灯用となるた め、別途工事の外構工事に含まれます。
17		電気 設備図	E-5	電気	M-T3-1、M-T3-2の負荷、CVT 38sq2本が内訳数量に有りません。項目 を追加してよろしいでしょうか。	E-005受変電設備配電盤負荷表(1)、E-006受変 電設備配電盤負荷表(2)を正とします。
18		電気 設備図	E-38 ~43	電気	照明器具の台数が平面図と内訳数量に相違が 有ります。平面図を正として内訳数量を修正 してよろしいでしょうか。	平面図を正とします。
19					入札時(3/8)の予定価格算定に新労務単価を 採用されておりますか。	採用していません。
20					上記19番不採用時は、契約後次年度も含め 変更協議対応頂けるものと考えてよろしいで しょうか。	契約締結後は、建設工事請負契約約款の規定 に基づき対応します。